



- DESCRIPCIÓN DE LA TUBERÍA**

Tubería de polipropileno marca Aquatherm, sistema Blue Pipe serie MF 01, multicapa con refuerzo de fibra de vidrio (FASER) y barrera de oxígeno. Colorificada en todo su recorrido con coquilla flexible AF/ARMAFLEX. Con recubrimiento de aluminio en sala de tratamientos enológicos. Con agua glicolada. Circuito de tratamientos enológicos (-10°C / -5°C).
- DESCRIPCIÓN DE LA TUBERÍA**

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440, con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y colorificada en todo su recorrido con coquilla flexible SH/ARMAFLEX. Circuito calefacción (25°C / 50 °C).
- DESCRIPCIÓN DE LA TUBERÍA**

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440, con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y colorificada en todo su recorrido con coquilla flexible SH/ARMAFLEX. Con recubrimiento de aluminio en sala de fermentación. Circuito calor fermentación (35°C / 30 °C).
- DESCRIPCIÓN DE LA TUBERÍA**

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440, con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y colorificada en todo su recorrido con coquilla flexible SH/ARMAFLEX. Circuito ACS proceso (100°C / 90 °C).
- DESCRIPCIÓN DE LA TUBERÍA**

Tubería de acero estirado sin soldadura DIN 2448, con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva e imprimación arcádica SR06. Colorificada en todo su recorrido con coquilla flexible AF/ARMAFLEX. Con recubrimiento de aluminio en sala de fermentación. Circuito refrigeración (8°C / 11 °C).



Ventiloincubador tipo cassette para montaje en techo, motor de tres velocidades y baterías para instalación a 4 tubos marca AERMEC modelo FCL 84.

Ventiloincubador para montaje en techos, sin mueble, motor de seis velocidades y batería para instalación a 4 tubos, marca AIRLAN modelos VED532 y FCXP, de diferentes potencias.

- CL1** Climatizador marca TROX mod. TM-50 HE de 6.440 mm de largo, 3.130 mm de ancho y 2.810 mm de alto. (BARRICAS 1).
- CL2** Climatizador marca TROX mod. TM-50 HE de 7.240 mm de largo, 2.805 mm de ancho y 2.810 mm de alto. (BARRICAS 2).
- CL3** Climatizador marca TROX mod. TM-50 HE de 7.040 mm de largo, 3.130 mm de ancho y 2.810 mm de alto. (BARRICAS 3).
- CL4** Climatizador marca TROX mod. TM-50 HE de 6.890 m. de largo, 3.100 mm de ancho y 2.685 mm de alto. (BARRICAS 4).
- CL5** Climatizador marca TROX mod. TM-50 HE de 6.840/2.870 mm de lar 2.130 mm de ancho y 3.850/1.450 mm de alto. (ARE PIRAMID EDIFICIO NUEVO).

Asumo	BODEGA MARQUÉS DE MURRIETA (LOGROÑO)						
Solicitante	Marqués de Murrieta S.A.						
Cliente	Marqués de Murrieta S.A.						
	Referencia	Fecha	Plano Nº	Dibujado	Aprobado	Escala A1	Escala A3
Oferta	-	-	-	-	-	-	-
Estudio	-	-	-	-	-	-	-
Proyecto	16.020	28.04.16	02	A.S.	F.M.	1:250	1:500
Título Plano:		EDIFICIO NUEVO PLANTA BAJA INSTALACIÓN DE AGUA					
Archivo CAD:	CONDUCTOS/TUBERIAS_UBRO.dwg						